

## Информация о вынесенных предписаниях

20.01.2023 отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову ГУ МЧС России по Саратовской области по итогам выездной плановой проверки государственного автономного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – ГАУ СО «ОРЦ») вынесено предписание № 64-0-2023/0496пп об устранении нарушений требований пожарной безопасности сроком исполнения до 24 апреля 2023 года.

В качестве нарушений пожарной безопасности инспектором было указано следующее:

1) Выходы на балкон помещений 2-го и 3-го этажей (балконы с двух продольный этажей здания) отсутствуют глухие простенки шириной не менее 1,2 м.

2) Помещение вспомогательного корпуса не оборудовано системой обнаружения пожара АПС,

3) Коридор подвального этажа здания без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции,

4) Руководителем объекта не обеспечена исправность наружного водопровода противопожарного водоснабжения, находящегося на территории организации (в пожарном гидранте отсутствует вода).

03.02.2023 ГАУ СО «ОРЦ» через единый портал государственных и муниципальных услуг была подана жалоба на предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 20.01.2023 № 64-0-2023/0496пп.

27.02.2023 ГАУ СО «ОРЦ» через единый портал государственных и муниципальных услуг получено решение по жалобе на предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, которым жалоба ГАУ СО «ОРЦ» была оставлена без удовлетворения по причине пропуска процессуального срока на обжалование. По существу, жалоба не была рассмотрена.

02.03.2023 ГАУ СО «ОРЦ» была подана повторная жалоба.

24.03.2023 решением заместителя главного государственного инспектора Саратовской области жалоба ГАУ СО «ОРЦ» частично была удовлетворена, п. 1, п. 4 предписания были признаны не подлежащими к исполнению и исключены, п. 2, п. 3 признаны правомерными.

03.04.2023 ГАУ СО «ОРЦ» была подана жалоба на срок исполнения предписания.

27.04.2023 решением по жалобе срок исполнения предписания был продлен до 04 сентября 2023 года.