



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по городу
Саратову**

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005
Тел.: 50-61-92 код (845-2)
e-mail: ondiprsaratov@64.mchs.gov.ru

**Отметка о размещении (дата и учетный
номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий* 03.07.2022
КНМ 64230061000203647227**



28.07.2023 № УВ-175-48-4406

На № _____

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2307/123-64/384-П/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного мероприятия),
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)
вручается: Государственному автономному учреждению Саратовской области "Областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника (заместителя начальника) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя главного) государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору № 2307/123-64/384-П от «03» июля 2023 года в период «17» июля 2023 года по «28» июля 2023 года государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Спириевой Еленой Александровной проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в Государственном автономном учреждении Саратовской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" расположенном по адресу: 410033, Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, 7А, в ходе которой присутствовал заведующий филиалом - заместитель директора Кузьмин Игорь Владимирович, начальник хозяйственного отдела филиала Башмаков Сергей Михайлович

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных при въезде на	п.71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	30.11.2023	

	<p>территорию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.</p> <p>Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проезде или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки. (имеются два въезда на территорию ГУО СО "ОРЦ" по адресу: ул. Гвардейская, 7А, центральный въезд оборудован автоматическими воротами, а вторые въездные ворота не оборудованы)</p>	Российской Федерации»		
2.	Чердачное помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями пункта	<p>п. 4.4 СП 486.1311500.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности", ч.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";</p>		
3.	На объекте защиты текст специального оповещения содержит слова, способные вызвать панику	<p>п 3 таблицы 2 СП 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", ч.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	30.11.2023	
4.	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные (ИПДЛ) размещены от перекрытия до оптической оси извещателя пожарного на расстоянии 980мм	<p>п. 6.6.18 СП 484.1311500.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", ч.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального</p>	30.11.2023	

		закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";		
5.	Отсутствует обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской	п. 3 таблицы 1 СП 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", ч.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	30.11.2023	
6.	Отсутствуют световые эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающих направление движения	подпункт «в» п. 1 таблицы 1 СП 3.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", ч.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	30.11.2023	
7.	Сигналы на приборе приемно-контрольном пожарном не отображены при иницировании срабатывания извещателей пожарных дымовых оптико-электронных линейных установленных в зале ЛФК первого этажа	п. 4.9.1.10 ГОСТ Р 53325-2012 "Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", ч.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	30.11.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке

Исполняющий обязанности директора

ГАУ СО "ОРЦ"

Майоров А.Н.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

«28» июля 2023 г.


Государственный инспектор города

Саратова по пожарному надзору


Спиреева Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«28» июля 2023 г.



(подпись)



(подпись)

М.Л.П.