



МЧС РОССИИ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
 ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 (Главное управление МЧС России
 по Саратовской области)

**Отдел надзорной деятельности и
 профилактической работы
 по городу Саратову**

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005
 Телефон: 50-61-92 (код 845-2)
 E-mail: ondiprsaratov@64.mchs.gov.ru

28.07.2023г. № ИВ-175-4-8-4393

на № _____ от _____

Директору
 ГАУ СО «Областной реабилитационный
 центр для детей и подростков с ограничен-
 ными возможностями»

Майорову А.Н.

пр-д, Санаторный зд.2,стр.1,
 г. Саратов 410022

**ПРЕДПИСАНИЕ
 ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2306/123-64/370-П**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
 вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное автономное учреждение Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №2306/123-64/370-П от «28» июня 2023г. в период с «09» часов 00 минут «17» июля 2023г. по «09» часов «00» минут «28» июля 2023г. заместителем главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору майором внутренней службы Сиволапом Сергеем Ивановичем проведена плановая выездная проверка в отношении Государственное автономное учреждение Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенного по адресу: Саратовская область, город Саратов, Санаторный пр-д, зд.2,стр.1.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – начальник хозяйственного отдела ГАУ СО «ОРЦ» Слепков Владимир Аркадьевич.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не обеспечено автоматическое включение	(п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 85 Федерального закона от	01.09.2023	


	оборудования противодымной вентиляции от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения	22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 7.20 СП 7.13130.2013);		
2.	На объекте отсутствует договор на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода со специализированной организацией	(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 86 Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); п. 6.2.1 ГОСТ Р 59643-2021);	01.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директору
ГАУ СО «ОРЦ»
Майоров А.Н.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора
города Саратова по пожарному надзору
майор внутренней службы
Сиволап С.И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.